

监 理 日 志

日期: 2021年 5月 1日

星期: 五

天气: 晴

气温: 21-31°C

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视过程中发现3个滑块螺母未卡到位, 现场要求整改. 2. 询问施工单位水泥压块制作进度, 已增加模具. 3. 整理资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 支架安装. 施工人数: 外. 管理人员 1人,
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建