

监 理 日 志

日期: 2011 年 5 月 11 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24-32℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查施工人员安全帽及劳保鞋穿戴情况, 现场给工人安全交底. 2. 检查组件线连接, 确保 MC4 插头无虚接. 3. 要求施工单位避开高温时间段施工. 4. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 施工人数: 5人, 管理人员 1人. 2. 组件背板线连接. 3. 屋面修复.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建