

监 理 日 志

日期: 2021年 5月 19日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25-32℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 所有逆变器开箱检查, 未发现问题. 2. 桥架底座浇筑, 要求加放钢筋或铁丝. 3. 现场有工人未佩戴安全帽, 现场要求佩戴. 4. 整理资料整理.		
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 桥架底座浇筑. 2. 逆变器安装. 施工人数: 1人. 管理人员 1人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王兰杰	



扫描全能王 创建