

监 理 日 志

日期: 2021年 5月 28日

星期: 五

天气: 多云

气温: 26-34℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查原屋面接地圆钢除锈情况, 已清除并做防腐. 2. 检查接地圆钢连接部位焊点, 未发现问题. 3. 要求清理屋顶内施工垃圾. 4. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 接地连接. 施工人数: 6人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建