

监 理 日 志

日期: 2024 年 6 月 8 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 24-28℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查桥架安装,发现2处接地线未安装,现场要求安装并逐一检查. 2. 直流电缆敷设,现场给工人安全技术交底. 3. 有工人未佩戴安全帽,现场要求佩戴. 4. 整理资料整理.	
施工情况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 桥架连接固定. 2. 直流电缆敷设. 施工人数: 6人 管理人员1人
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建