

监 理 日 志

日期: 2021年 6月9日

星期: 三

天气: 多云转阵雨

气温: 24-29℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查直流电缆敷设, 要求对电缆头进行包扎. 2. 要求施工单位对电缆穿管管口进行打磨, 防止电缆皮划伤. 3. 检查到场KPG管合格证. 4. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 直流电缆敷设. 2. 电缆穿管到场. 施工人数: 6人. 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建