

监 理 日 志

日期: 2021年6月4日

星期: 五

天气: 多云

气温: 25-30°C

工程名称:厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理单位	1. 现场巡视, 要求施工单位整改屋面托盘及纸糊, 明日吊钩作业时清理。 2. 现场检查直埋电缆固定, 未发现问题。 3. 要求施工单位对电缆穿管管口打磨做防腐。 4. 验收整改。	
施工情况	施工单位: 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度: 1. 直埋电缆固定。 施工人数: 6人, 管理人员1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员: 南永策		
记录人: 南永策		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建