

监 理 日 志

日期: 2024年6月16日

星期: 三

天气: 晴

气温: 27-35℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查直流电缆固定. 2. 发现1处支架立柱倾斜, 现场要求整改. 3. 业主到现场巡视. 4. 确认交流电缆到场时间.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏宜安建设有限公司	1. 直流电缆固定 施工人数: 6人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰



扫描全能王 创建