

监 理 日 志

日期: 2021年 4月 23日

星期: 五

天气: 晴

气温: 20-29℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理
工作
情况

1. 现场巡视, 检查已组装的支架, 发现 2 个滑块螺母装反, 现场要求整改。
2. 要求施工单位更改上班时间, 错过高温时间段。
3. 监理资料整理。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏宜安
建设有限
公司

1. 支架组装。

施工人数: 6 人, 管理人员 1 人。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈生立杰



扫描全能王 创建