

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 24 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 18-28℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查已安装的支架, 发现有 1 个滑块螺母未卡到位, 现场要求整改。 2. 要求施工单位清理屋面废旧箱。 3. 监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 支架组架。 施工人数: 6 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建