

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年 5月 31 日 星期：一		天气：晴	气温：26°~35°
监理人员动态： 2人 施工人员动态： 14人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	建筑三桥架提级，管子防水材料裁剪，焊接支撑，直流线缆敷设。		
检查发现的问题	敷设线缆时注意电缆划伤，绝缘皮破损。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郝雷	总监签阅	李俊开.