

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年6月1日 星期：二		天气：晴	气温：25~36°
监理人员动态：1人 施工人员动态：14人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	建筑之桥架铺设，直流接线，逆变器支架组件安装完成。		
检查发现的问题	业主汪总前来检查，发现现场个别立柱不直，螺母未紧固到位，要求整改，个别组件阵列平整度，未达到要求需要调查。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郝雷	总监签阅	李俊平