

监理工作日记

项目名称：洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021年 6月 12 日 星期：六		天气：阴转晴	气温：25°~34°
监理人员动态：1人 施工人员动态：8人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	建筑三：直流过线套管，接地扁铁焊接，固定。 建筑四：桥架线缆敷设。		
检查发现的问题	查看接地扁铁焊接，已满焊，要求尽快刷防腐漆。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	李俊平