

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 1 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 4 °C - 15 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 46#塔基浇筑质量验收; 2. 会同业主、京电能源, 进行升压站桩位交接。 3. 相关事宜进行协商。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源 工程集团 有限公司 (升压站)、 特变电工 沈阳电力 勘测设计 有限公司 (外线)	施工内容及进度 1. 外线 44#、46#塔基浇筑; 2. 升压站: 桩位交接、定位, 施工人员进场前准备。
其 它 事 项	升压站设备基础标高, 给业主(设计单位)提出意见。 务必掌握历年风位最高基础标高, 确认设备基础标高	
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀占	