

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 8℃ - 19℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

|                            |                                                                                                                               |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. N50#、N51#基础浇筑完成。N4#、N14#组塔完成。<br>2. 升压站道路施工完成。对开挖沟、道路空白等问题。<br>与业主/监理沟通。<br>3. 检查升压站10KV线路施工。要求电缆沟铺沙铺砖。<br>开挖深度不足以下。避开冻土层。 |                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>京电能源<br>工程集团<br>有限公司<br>(升压站)、<br>特变电工<br>沈阳电力<br>勘测设计<br>有限公司<br>(外线)                                            | 施工内容及进度<br><br>1. 外线: N50#、N51#基础浇筑。N4#、N14#组塔<br>2. 升压站: 10KV线路顶管、电缆沟开挖。<br>升压站道路施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                               |                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                               | 4人                                                                                    |
| 记录人: 弓长忠                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐维志                                                                                                      |                                                                                       |