

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 6 日

天气: 多云

星期: 10

气温: -27℃ -18℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 坝区巡视。 2. 对 1、2 标段逆变器进行复查, 发现有逆变器处于报警状态, 已通知厂家处理, 尽快处理。 3. 主持召开工程例会, 相关事宜进行协调。 4. 审查处理资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站: 运行正常, 与台区进行通讯调试。 2. 1、2 标段: 逆变器报警排查, 故障排除。 3. 4 标段: 17# 22# MC4 头制作, 20# 18# 16# 17# 4 平方电缆敷设, 17# 21# 组件, 24# 23# 支架安装。
其它事项	召开工程例会。	
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维光	



扫描全能王 创建