

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 16 °C - 17 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区验收。 2. 跟踪东区电气消缺。 3. 检查西区高压电缆敷设, 22#-21#高压电缆东裂破损。 已汇报业主督促施工单位做好。电缆施工保护措施, 20#杆段要求环绕塔基处外挂几箱变。 4. 审查电缆沟资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站运行正常, 今晚发电量: 1.1-1.04 = 105600度 最高峰值: 18MW。 2. 1-2杆段电气消缺。 3. 4杆段: 3回路高压电缆19#-20#-21#敷设。 17# 18#逆变器120终端制作, 17# 4杆段电缆敷设。 23# 24#支架, 组件安装。
其它事项		
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张忠德	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐维光	



扫描全能王 创建