

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年06月30日星期三	气候	晴	气温	24~33
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	12人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度 情况	5#屋面光伏组件安装 90% 6#屋面光伏组件安装 100%，但有个别阵列需要整改 6#屋面直流线放线 80%				
检查发现的 问题	组件安装后有 MC4 插头掉落在屋面，未卡紧现象				
处理措施、 意见、 结果	已要求施工单位整改				
协调内容或 其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		