

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月18日星期日	气候	雨	气温	23~29
监理人员动态： 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 6人					
施工机械动态： 无					
施工 部位 进度 情况	2#并网柜交流电缆头制作完成， 电缆吊牌悬挂完成； 并网柜进线孔防火封堵完成 通讯线电缆桥架制作安装完成 施工资料报审审核签字				
检 查 发 现 的 问 题	并网柜个别孔洞未做防火封堵				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	已要求施工单位现场整改				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		