

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月19日星期一	气候	雨	气温	23~31
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度 情况	今日下雨，工地暂停施工 审核施工资料签字盖章				
检查发现的 问题	今日检查现场问题：组串线穿管出线口未对4平方线进行防护 组件边上的组串线跳线未绑扎散落在屋面 组串线与逆变器连接时未按照顺序连接				
处理措施、 意见、 结果	已要求施工单位现场整改				
协调内容或 其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		