

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-130

时间	2021年10月23日 星期：六	天气：阴	气温：9-17℃
一、施工进度情况： 箱变电缆头制作，配电房监测监控试验、照明安装，2#屋面电缆敷设、接地安装。 二、监理工作情况 检查箱变电缆头制作，配电房监测监控试验、照明安装，2#屋面电缆敷设、接地安装。 三、安全作业执行情况检查 接地焊接安全防护措施落实不到位已发监理通知整改。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		