

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-132

时间	2021年10月26日 星期：二	天气：晴	气温：13-22℃
一、施工进度情况： 2#屋面接地焊接，组件跨接线链接，2#箱变低压侧测绝缘电阻，做防火封堵，3#屋面组串测开路电压，组件跨接线固定绑扎，屋面警示标语整改。 。 二、监理工作情况 检查2#屋面接地焊接，组件跨接线链接，2#箱变低压侧测绝缘电阻，做防火封堵，3#屋面组串测开路电压，组件跨接线固定绑扎，屋面警示标语整改。 三、安全作业执行情况检查 巡视检查施工情况。 四、其他情况： 下午组织召开周例会			
记录人	赵文渠		