

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-004

时间	2021年06月18日 星期：五	天气：阴转小雨	气温：22-27℃
一、施工进度情况： 4#厂房倒运吊装支架夹具、定位放线、支架连接夹具试装。 二、监理工作情况 4#厂房巡视检查屋顶支架夹具定位放线试装。 三、安全作业执行情况检查 检查4#厂房材料吊装，对散装支架夹具要求捆绑固定牢固后吊装，检查屋顶安全防护措施落实情况，指出屋脊及采光带部分做好安全防护警戒。 四、其他情况： 要求施工单位限期恢复监理通知单001。			
记录人	赵文渠		