

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-008

时间	2021年06月22日 星期：二	天气：晴	气温：20-31℃
一、施工进度情况： 4#厂房夹具轨道安装，施工人员9人，支架安装完成约70%。 二、监理工作情况 巡视检查夹具轨道安装，发现个别轨道连接件和夹具螺栓安装松动，要求排查整改。 三、安全作业执行情况检查 4#厂房采光带安全防护开始落实整改，屋顶临边安全防护已整改完成。。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		