

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-016

时间	2021年06月30日 星期：三	天气：晴转阴	气温：23-32℃
一、施工进度情况： 夹具组装，施工人员10人。 二、监理工作情况 4mm2直流电缆、镀锌扁钢角钢、PVC电线管进场验收，其中40X4镀锌扁钢及30X30镀锌角钢经检查不合格，要求施工方禁止使用，并清理出场，编辑监理月报及安全月报。 三、安全作业执行情况检查 安全作业在可控状态。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		