

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-027

时间	2021年07月11日 星期：日	天气：阴	气温：26-37℃
<p>一、施工进度情况： 2#厂房屋顶夹具、导轨安装，今日完成本屋面总量的14%，累计完成30%。</p> <p>二、监理工作情况 巡视检查2#屋顶支架安装，对场新材料镀锌桥架检查，有部分桥架盖板严重变形，禁止用于本工程使用。。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业现场安全可控。</p> <p>四、其他情况： 无</p>			
记录人	赵文渠		