

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-034

时间	2021年07月18日 星期：日	天气：晴	气温：24-32℃
一、施工进度情况： 4#屋面桥架安装。施工人员4人。 二、监理工作情况 4#屋面桥架安装，检查发现桥架安装不顺直、接口处理不合格、一处生锈，要求逐条整改。 三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。 四、其他情况： 无			
记录人			