

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-072

时间	2021年08月25日 星期：三	天气：晴	气温：25-32℃
一、施工进度情况： 2#厂房直流电缆敷设，3#厂房格栅板安装。 二、监理工作情况 组件开箱检查，组件第三方检测，组件检测数量300块。 三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。 四、其他情况： 无。			
记录人	赵文渠		