

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-073

时间	2021年08月26日 星期：四	天气：晴转阵雨	气温：24-33℃
一、施工进度情况： 2#箱变基础钢筋绑扎，组件第三方检测。 二、监理工作情况 配合组件第三方检测，组件检测数量300块，其中1块背面有划痕，1块出现黑角，2块有隐裂。 三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。 四、其他情况： 无。			
记录人	赵文渠		

