

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-074

时间	2021年08月27日 星期：五	天气：阴	气温：23-29℃
<p>一、施工进度情况： 2#箱变基础钢筋模板安装，2#屋面格栅板安装、直流电缆敷设。</p> <p>二、监理工作情况 巡视检查2#屋面和2#箱变基础钢筋绑扎、模板安装发现箱变基础积水较多，要求砼浇灌前清理干净。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。</p> <p>四、其他情况： 无。</p>			
记录人	赵文渠		

