

# 监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-077

时间	2021年08月30日 星期：一	天气：晴	气温：23-35℃
<p>一、施工进度情况： 4#屋面组件散料；电缆顶管连接；2#箱变基础砌砖。</p> <p>二、监理工作情况 检查组件搬运，发现一块组件有黄色热斑，检查电缆顶管、2#箱变基础砌砖。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。</p> <p>四、其他情况： 无。</p>			
记录人	赵文渠		