

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-052

时间	2021年08月5日 星期：四	天气：晴	气温：26-33℃
一、施工进度情况： 3#屋面桥架、格栅板安装、直流电缆敷设，施工人员3人。 二、监理工作情况 检查3#屋顶桥架安装、电缆敷设。 三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。 四、其他情况： 桥架出现返碱、锈斑现象			
记录人	赵文渠		

