监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-079

时间	2021年09月01日 星期：三	天气：晴	气温：25-33℃
<p>一、施工进度情况：</p> <p>4#屋面组件安装；直流电缆头制作，电缆顶管引管；2#箱变基础构造柱钢筋绑扎、模板安装。</p> <p>二、监理工作情况</p> <p>检查4#屋面组件安装、电缆头制作安装，2#箱变基础构造柱钢筋模板安装，检查发现组件接地连线和设计图纸不一样，要求和设计单位单位联系确认。</p> <p>三、安全作业执行情况检查</p> <p>施工作业状态安全可控。</p> <p>四、其他情况：</p> <p>无。</p>			
记录人	赵文渠		