

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-089

时间	2021年09月11日 星期：六	天气：晴	气温：22-33℃
<p>一、施工进度情况： 1#3#箱变基础砌砖，检查井砌砖。</p> <p>二、监理工作情况 检查1#3#箱变基础及电缆检查井砌砖，发现预埋不锈钢管太长且管口没做成八字脚，容易损伤以后敷设电缆，要求整改后预埋。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。</p> <p>四、其他情况： 无。</p>			
记录人	赵文渠		