

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-093

时间	2021年09月15日 星期：三	天气：晴	气温：22-29℃
一、施工进度情况： 3#屋面组件安装，1#3#箱变基础圈梁平台及电缆沟圈梁C30砼浇灌，配电室墙体钢柱安装完成，电缆沟管道铺设，管顶铺沙。 二、监理工作情况 检查箱变基础及电缆井砼构件C30砼浇灌，电缆沟敷设电缆管、沙子隐蔽工程，3#屋面组件验收。 三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。 四、其他情况： 无。			
记录人	赵文渠		