

监 理 日 志

项目名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项

编号：ZHD-CZH-RJ-100

时间	2021年09月22日 星期：三	天气：晴	气温：21-35℃
<p>一、施工进度情况： 3#屋面组件吊装、散料和安装，箱变基础接地焊接。</p> <p>二、监理工作情况 巡视检查箱变基础接地焊接时，接地扁钢搭接倍数不满足设计要求及规范规定，下午参加监理周例会。</p> <p>三、安全作业执行情况检查 施工作业状态安全可控。</p> <p>四、其他情况： 无</p>			
记录人	赵文渠		