

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 08 日

星期：星期日

天气：晴

气温：24~34℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查屋面采光带安全警戒线安装合格。 二、夹具组合进行检查。 三、运维通道导轨安装进行检查。 四、施工人员配戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、屋面运维通道导轨安装。 二、夹具组合进行检查。 三、施工人员 4 人，管理人员 1 人，安全帽佩戴正常。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：