

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 19 日

星期：星期四

天气：晴转多云

气温：25~32℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、导轨安装进行检查。 二、桥架安装进行检查。 三、接地线安装进行检查。 四、运维通道角铁安装、固定，定位放线进行检查。 五、安全检查正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、导轨安装，夹具组合，桥架安装。 二、施工人员 7 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：