

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 27 日

星期：星期五

天气：多云

气温：24~32℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、导轨安装、夹具组合进行检查。 二、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、2 号厂房夹具组合，导轨安装。 二、施工人员 7 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东、高治斌	
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	