

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 19 日

星期：星期天

天气：晴

气温：24~30℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、1 号厂房组件吊装、排布检查。 二、检查组件吊装车辆警戒线安装正常。 三、施工方进行组件安装交底，我方参与。 四、因组件涉水较多，我方要求施工单位进行组件内部是否通断检测，检测数据合格。 五、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、1 号厂房组件吊装、组件排布，施工人员组件安装进行交底。 二、施工人员 12 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：