

监 理 日 志

日期：2021年10月06日

天气：多云

星期：星期三

气温：25~30℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查逆变器支架固定。 二、逆变器接线时进行检查。 三、组件接地线安装检查，符合图纸要求（采用6平方软线）。 四、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、逆变器安装、组件接地线安装，逆变器接线。 二、施工人员4人；管理人员1人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：