

# 监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 07 日

天气：小雨转阴

星期：星期四

气温：21~27℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

|                            |                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、对安装完成的组件进行检查。</p> <p>二、逆变器接线时进行检查。</p> <p>三、组件接地线安装检查，符合图纸要求（采用 6 平方软线）。</p> <p>四、电缆热缩套制作进行工艺检查。</p> <p>五、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。</p> |                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                 |
|                            | 浙 江<br>泰 辉<br>新 能<br>源 有<br>限 公<br>司                                                                                                                              | <p>一、逆变器接线，支架固定。</p> <p>二、施工人员 4 人；管理人员 1 人。</p> <p>三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>安全生产正常。</p>                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                   | 胡学东、高治斌                                                                       |
| 记录人：高治斌                    |                                                                                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                          |