

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 12 日

天气：晴

星期：星期二

气温：23~29℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、逆变器插头安装进行检查，检查制作工艺符合要求。 二、组件接地线安装检查，符合图纸要求（6 平方软线）。 三、检查桥架内电缆绝缘包裹合格，桥架内垃圾清理已完成对 1 号、2 号厂房完成的各工序进行检查，并告知施工单位加强隐患排查，确保各工序质量合格。 四、检查桥架内电缆绝缘包裹合格，桥架内垃圾清理已完成。 五、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、逆变器接线、插头安装，组件接地线安装，桥架固定、盖板。 二、施工人员 3 人；管理人员 1 人。 三、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：