

# 监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 12 日

天气：晴转阵雨

星期：星期六

气温：24~32℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

|                            |                                                                                                                                 |                                                                              |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场情况：<br><br>一、检查光伏支架基础拆模，表面光滑无麻面。<br><br>二、基础浇筑情况良好，商砼标号符合要求，坍落度良好。<br><br>三、检测角铁、偏铁镀锌层厚度，部分镀锌层厚度偏薄。<br><br>四、施工人员安全帽佩戴正常。 |                                                                              |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                |  |
|                            | 浙 江<br>泰 辉<br>新 能<br>源 科<br>技 有<br>限 公<br>司                                                                                     | 一、光伏支架基础浇筑、拆模、支模安装。<br>二、爬梯制作、跨屋顶支架制作、油漆。<br>三、夹具组合。<br>四、管理人员 2 人，施工人员 7 人。 |  |
| 任<br>其<br>它<br>事<br>项      | 安全生产正常。                                                                                                                         |                                                                              |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                 | 胡学东、高治斌                                                                      |  |
| 记录人:高治斌                    |                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                         |  |