

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 23 日

天气：阴

星期：五 气温： 10-19

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、工程进度： (1) 1#2#箱变安装完成、 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 (4) 1#库组件安装完成 20%。 2、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司 平高集团有限公司	1、1#库屋面大风屋面潮湿无施工。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	