

监 理 日 志

日期: 2024 年 07 月 12 日

天气: 晴天

星期: 四

气温: 24~32℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 今天管桩到场的管桩, 检查管桩进场重量是否合格。 2. 组件到场的查看外表, 良好。检查管桩卸车检查, 浮校打桩水船打桩查看。要求施工单位在敷设光伏人员要在施工范围内。 3. 今天有业主监理。施工单位组织安全应急演练。(防暑、消防、触电等) 4. 升压站综合楼基础开始开挖, 进行降水, 检查基础降水处理。 5. 检查施工单位防暑降温工作, 防暑用品及进度	
施工情况	升压站: 固定区域: 柔性区域: 江苏省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	- 杆: 打桩现场, 管桩检查, 浮校打桩。 二杆: 临建施工, 杆坑降安管, 管桩卸车, 组件卸车, 码头修建。 三杆升压站: 主变基础开挖, 基础降水, 杆坑工作
其它事项		
本日现场监理人员	王新志 王新志 王新志	
记录人: 李永	总监理工程师 (签字): 王新志	