

监理工作日记

项目名称：合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

2021年 7 月 12 日 星期：一		天气：多云	气温：28°~34°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：10人			
施工机械动态：			
施工进度情况	A ₁ 屋面导轨安装、A ₂ 屋面桥架安装、直流汇线。		
检查发现的问题	检查B ₁ B ₂ 屋面导轨、查看A ₂ 桥架安装、符合要求、直流汇线、要求正负极分开。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭 勇	总监签阅	修 智明



扫描全能王 创建