

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 5 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 26-33℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件安装, 发现问题. 2. 逆变器支架安装, 要求施工单位对支架切割部位 涂刷漆做防腐. 3. 要求施工人员正确佩戴安全帽. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 一期屋面组件安装. 2. 逆变器支架安装. 施工人数: 7人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建