

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 16 日

星期: 一

天气: 小雨

气温: 24-28℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1 期屋面电缆桥架安装。 2. 检查直流电缆敷设, 要求清理桥架开孔部位缺屑, 并将电缆头进行包扎。 3. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 1 期屋面桥架安装。 2. 直流电缆敷设。 施工人数: 8 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建