

监 理 日 志

日期: 2024年 8月 20日

星期: 五

天气: 晴
气温: 26-31℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查MC4接头, 发现2个未拧紧, 现场要求整改. 2. 1台逆变器支架夹具, 倾斜严重, 要求整改. 3. 要求尽快清理3期屋面垃圾 4. 资料整理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 3期屋面桁架安装. 2. 直流电缆敷设. 3. 1期屋面组件接地线安装. 施工人数, 管理人员 11.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建